



પરિપત્ર:-

વિષય: ફાયર એન.ઓ.સી. બાબત. પીઆઈએલ ૧૧૮/૨૦૨૦, શ્રી અમીત પંચાલ વિરૂધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય.
સંદર્ભ: નાયબ નિયામકશ્રી, ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગરનાં જા.નં.ISC-7/માહિતી/૨૦૨૨/E-mail,
તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૨.

ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી સંલગ્ન સરકારી/ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ તથા સ્વનિર્ભર કોલેજોનાં ટ્રસ્ટીશ્રીઓ/આચાર્યશ્રીઓ, અનુસ્નાતક કેન્દ્રોનાં વડાશ્રીઓને જણાવવાનું કે, ઉક્ત સંદર્ભદર્શિત પત્ર અન્વયે ફાયર એન.ઓ.સી. અંતર્ગત પીઆઈએલ ૧૧૮/૨૦૨૦, શ્રી અમીત પંચાલ વિરૂધ્ધ ગુજરાત સરકાર બાબતે શહેરી વિકાસ અને ગૃહ નિર્માણ વિભાગના સામેલ તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨નો પત્ર અને સંલગ્ન તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૨નાં એફિડેવિટ સબખની વિગતો મુજબ, નામદાર હાઈકોર્ટના તા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨નાં ઓરલ ઓર્ડરથી આગામી મુદત તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૨ પૂર્વે શાળા અને કોલેજોમાં ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવેલ છે કે કેમ? જો ન મેળવેલ હોય તો ક્યાં સુધીમાં મેળવવામાં આવશે? તે બાબતે એફિડેવિટ રજૂ કરવા જણાવેલ છે.

ઉક્ત બાબતે તમામ કોલેજ/સંસ્થાઓ પાસેથી બાંહેધરી મેળવવી જરૂરી હોય, સામેલ નમૂનામાં આપની કોલેજ/સંસ્થાની બાંહેધરી દિવસ-૦૨માં એકેડેમિક વિભાગના ઈ-મેઈલ academicbknmu@gmail.com પર અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

નોંધ:- નામદાર હાઈકોર્ટ મેટર હોય, ટોચ અગ્રતા આપવા વિનંતી.

બિડાણ:-

ઉપરોક્ત સંદર્ભ પત્રોની નકલ.

ડૉ.કુલસચિવ

ક્રમાંક/બંકિએનએમયુ/એકેડેમિક/૬૯/૨૦૨૨

ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી,

ગવર્નમેન્ટ પોલીટેકનિક કેમ્પસ,

ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી રોડ, ખડીયા, જૂનાગઢ.

તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૨

પ્રતિ,

- ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ/અનુસ્નાતક કેન્દ્રોનાં વડાશ્રીઓ તરફ....

નકલ સાદર રવાના:-

(૧) માન.કુલપતિશ્રી/કુલસચિવશ્રીનાં અંગત સચિવશ્રી.

નકલ રવાના જાણ તથા યોગ્ય કાર્યવાહી અર્થે:

(૨) આઈ.ટી.સેલ વિભાગ (વેબસાઈટ ઉપર પ્રસિદ્ધ થવા અર્થે.)





ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરશ્રીની કચેરી,
યુનિવર્સિટી શાખા, બ્લોક નં-૧૨, બીજો માળ, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

જા.નંબર : ISC-7/ માહિતી/૨૦૨૨/E-નમ્બર ...

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૨

પ્રતિ,
રજીસ્ટ્રારશ્રી,
તમામ સરકારી યુનિવર્સિટી,
ગુજરાત રાજ્ય.

વિષય : ફાયર એન.ઓ.સી.બાબત. પીઆઈએલ ૧૧૮/૨૦૨૦

શ્રી અમીત પંચાલ વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય

સંદર્ભ:- શહેરી વિકાસ અને ગૃહ નિર્માણ વિભાગનો પત્ર ક્રમાંક:-
અગન/૧૦૨૦૨૦/૩૩૯/લ૧(પાર્ટ-૧૦), તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨

શ્રીમાન,

ઉપર્યુક્ત વિષય અન્વયે જણાવાયવાનું કે, ફાયર એન.ઓ.સી.અંતર્ગત પીઆઈએલ ૧૧૮/૨૦૨૦ શ્રી અમીત પંચાલ વિરૂદ્ધ રાજ્ય સરકાર બાબતે શહેરી વિકાસ અને ગૃહ નિર્માણ વિભાગના સંદર્ભદર્શિત સામેલ તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨નો પત્ર અને સંલગ્ન તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૨ના એક્ઝિડેવીટ સબબની વિગતો મુજબ, નામ.હાઈકોર્ટના તા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨ના ઓરલ ઓર્ડરથી આગામી મુદત તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૨ પૂર્વે શાળા અને કોલેજોમાં ફાયર એન.ઓ.સી.મેળવેલ છે કે કેમ? જો ન મેળવેલ હોય તો કયાં સુધીમાં મેળવવામાં આવશે? તે બાબતે એક્ઝિડેવીટ રજૂ કરવા જણાવેલ છે.

પ્રસ્તુત બાબતે આ કચેરી દ્વારા એક્ઝિડેવીટ તૈયાર કર્યા પૂર્વે આ કચેરી હસ્તકની સંસ્થાઓ પાસેથી ઉક્ત બાબતે બાંહેધરી મેળવવી આવશ્યક હોઈ, સામેલ નમૂનામાં આપની યુનિવર્સિટીની બાંહેધરી તથા આ સાથે સામેલ પત્રક મુજબની માહિતી ઈ-મેલ che.university@gmail.com પર દિન-૩ માં અચૂક મોકલી આપવા વિનવતી છે.

નાયબ નિયામક

ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરની કચેરી,
ગુ.રા., ગાંધીનગર

શ્રેયાન અધિક્ષક ઈ-મેઈલ : ssuniversity-che@gujgov.edu.in

નાયબ નિયામક ઈ-મેઈલ : dduniversity-che@gujgov.edu.in

Phone : 079 23254022

Phone : 079 2325399

બાંહેધરી (જે કોલેજોએ ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવેલ છે)

ફાયર એન.ઓ.સી. અંતર્ગત પીઆઈએલ ૧૧૮/૨૦૨૦ શ્રી અમીત પંચાલ વિરુદ્ધ રાજ્ય સરકાર બાબતે નામ. હાઈકોર્ટના તા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨ના ઓરલ ઓર્ડર અને શહેરી વિકાસ અને ગૃહ નિર્માણ વિભાગના તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨ના પત્રની વિગતો ધ્યાને લઈને જણાવવામાં આવે છે કે, કોલેજ ખાતે તા. ના રોજ ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવવામાં આવેલ છે, જે બદલ આ બાંહેધરી આપવામાં આવે છે.

સ્થળ:-

તારીખ:- /૦૫/૨૦૨૨

સંસ્થાના વડાની સહી/સિક્કો

બાંહેધરી (જે કોલેજોએ ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવેલ નથી.)

ફાયર એન.ઓ.સી. અંતર્ગત પીઆઈએલ ૧૧૮/૨૦૨૦ શ્રી અમીત પંચાલ વિરુદ્ધ રાજ્ય સરકાર બાબતે નામ. હાઈકોર્ટના તા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨ના ઓરલ ઓર્ડર અને શહેરી વિકાસ અને ગૃહ નિર્માણ વિભાગના તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨ના પત્રની વિગતો ધ્યાને લઈને જણાવવામાં આવે છે કે, કોલેજ ખાતે તા. સુધીમાં ફાયર એન.ઓ.સી. મેળવવામાં આવશે, જે બદલ આ બાંહેધરી આપવામાં આવે છે.

સ્થળ:-

તારીખ:- /૦૫/૨૦૨૨

સંસ્થાના વડાની સહી/સિક્કો

ગુજરાત હાઈકોર્ટ મેટર
તાત્કાલિક/સમયમર્યાદા
આગામી સુનાવણી:-
તા. 14/06/2022

ક્રમાંક: અગન-૧૦૨૦૨૦-૩૩૯-૯૧(પાર્ટ-૧૦)
શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪, ૭ મો માળ,
સરદાર ભવન, રાજિવાલાય, ગાંધીનગર.
તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૨

પ્રતિ,
અગ્ર સચિવશ્રી
શિક્ષણ વિભાગ,
બ્લોક નં. ૫, ૭મો માળ સરદાર ભવન,
રાજિવાલાય, ગાંધીનગર.

PR
Dismiss
R
#15

ફાયર એન.ઓ.સી.
વિષય: પીઆઈએલ ૧૧૮/૨૦૨૦
અમીત પંચાલ
વિ.
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય

શ્રીમાન,

અરજદારશ્રી અમીત મણીલાલ પંચાલ દ્વારા રાજ્ય સરકારશ્રી તથા અન્ય વિરુદ્ધ નામદાર
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરેલ રીટ પીટીશન (પીઆઈએલ) નં. ૧૧૮/૨૦૨૦માં નામદાર
હાઈકોર્ટના તા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨ના ઓરલ ઓર્ડરની નકલ આ સાથે સામેલ રાખીને મોકલવામાં
આવે છે.

૨. પ્રસ્તુત ઓરલ ઓર્ડર અન્વયે સરકારશ્રી વતી આ વિભાગ દ્વારા તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૨ના
રોજ ફર્થર એફીડેવિટ ફાઈલ કરવામાં આવેલ છે, જેની નકલ આ સાથે આજ્ઞાનુસાર સામેલ કરેલ
છે.

૩. નામદાર હાઈકોર્ટ ઓરલ ઓર્ડરમાં ફકરા-૧૭માં નામદાર હાઈકોર્ટે નીચે મુજબ આદેશ
આપેલ છે.

We direct the State Government to place on record, by next date
of hearing, the number of schools and colleges belonging to
Government, District-wise and said affidavit shall disclose as to
whether they would fall under the compliance category or
otherwise and if not, time frame within which they would be made
to fall within the compliance category.

કચર
મુદતમાં
સુનાવણી
ગુજરાત હાઈકોર્ટ
અમીત પંચાલ
અરજદાર

જ. ઉક્ત વિગતે માંગ્યા મુજબની માહિતી તાત્કાલિક મોકલી આપવા આજ્ઞાનુસાર વિનંતી છે. પ્રસ્તુત મેટરની હવે પછીની સુભાવણી તા. ૧૪/૦૬/૨૦૨૨ના રોજ નિયત થયેલ હોઈ આ બાબતને ટોચ અગ્રતા આપીને માંગ્યા મુજબની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ,

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.



(આર.એચ.વસાવા)

સંયુક્ત સચિવ

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ



રાજ્ય સર્વ સેવા

WE SERVE TO SAVE

રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી

બ્લોક નં.૧૩, ત્રીજો માળ, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

ઈ-મેલ: dir.sfps@gmail.com, ટેલિફોન નં.૦૭૯-૨૩૨-૫૭૦૨૨/૨૩/૪૦.

ક્રમાંક: સફસ/ફન- ૮૫.૧૬૪૮/૨૦૨૧

તા. ૦૫/૦૬/૨૦૨૧

વિષય:- ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ ઈશ્યુ કરવા બાબત સ્પષ્ટતા થવા બાબત.

પરિપત્ર:-

સરકારશ્રી દ્વારા ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાય વિષયક (સુધારા) નિયમો, ૨૦૨૧ ની ત્રીજી અનુસૂચિ મુજબનાં બિલ્ડીંગો માટે નિયમ -૨૩(૧) ની જોગવાઈ મુજબ ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ (ફાયર NOC) ઈશ્યુ કરવાની જોગવાઈ થયેલી છે. વખતોવખત રાજ્યના રીજીયનલ ફાયર ઓફીસર/ચીફ ફાયર ઓફીસર સાથે મીટીંગો દરમિયાન ક્ષેત્રિક કક્ષાએ કામગીરી દરમિયાન ફાયર NOC ઈશ્યુ કરવા મામલે અમૂક મુશ્કેલીઓ અનુભવાય છે. જેથી આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી બને છે. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનાં કિસ્સામાં જે ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાય વિષયક(સુધારા) નિયમો, ૨૦૨૧ ની ત્રીજી અનુસૂચિમાં જણાવ્યાનુસાર ૯ મી ઉંચાઈ અને/ અથવા ૫૦૦ચો.મી. કોઈ એક કે વધુ માળનાં ક્ષેત્રફળથી ઓછાં ઉંચાઈ/ક્ષેત્રફળનાં કિસ્સામાં શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ લેવાની જોગવાઈ સંદર્ભે વિશેષ સ્પષ્ટતા કરતા જણાવવાનું કે, જે શૈક્ષણિક સંસ્થા ૯ મીટર કે તેથી વધુ ઉંચાઈ ધરાવતી હોય તેમજ એમા જો બેઝમેન્ટ હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ ૨૦૦ ચો.મીથી વધુ હોય તેવા કિસ્સામાં જ સંબંધિત ફાયર અધિકારી પાસેથી જ ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ નિયમોનુસાર મેળવવાનું રહે છે. આ સિવાયના કિસ્સાઓમાં કે જેમાં શૈક્ષણિક સંસ્થા કે જેની ઉંચાઈ ૯ મીટરથી ઓછી હોય તેવા કિસ્સામાં ફ્લોર એરિયા ધ્યાને લીધા સિવાય એવી શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં સંચાલકે ફાયર-સેફ્ટી અંગેની જરૂરી વ્યવસ્થા શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા કરી એ મતલબનું સેલ્ફ સર્ટીફિકેશન કરી એનું સર્ટીફિકેટ મંજૂરી આપનાર ઓથોરીટીને મોકલી આપવાનું રહેશે. આ ૯ (નવ) મીટરથી ઓછી ઉંચાઈ વાળી તમામ પ્રકારની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે આ સાથે સામેલ ચેક લીસ્ટ મુજબની વ્યવસ્થા કરી શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં સંચાલકે પ્રમાણપત્ર સહ શૈક્ષણિક સંસ્થાને મંજૂરી આપનાર

ઓછોરીટીને મોકલી આપવાની રહે છે. દરેક જીલ્લામાં શિક્ષણ વિભાગનાં નિરિક્ષકશ્રી કે અન્ય અધિકૃત અધિકારી દ્વારા પણ આ ચેક લીસ્ટ મુજબ વખતો-વખત ચકાસણી કરવાની રહેશે.

નિયામક

રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓ,
ગાંધીનગર.

નકલ સવિનય રવાના-

1. અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
2. અગ્ર સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
3. સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
4. ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રી, ગાંધીનગર.
5. કમિશ્નરશ્રી(શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ), ગાંધીનગર.
6. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી, ગાંધીનગર.
7. નિયામકશ્રી, ટેકનિકલ શિક્ષણની કચેરી, ગાંધીનગર.
8. કમિશ્નરશ્રી, મ્યુનિસિપાલિટીઝ એડમીનીસ્ટ્રેશનની કચેરી, ગાંધીનગર.
9. કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.
10. રીજીયોનલ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરશ્રી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ભાવનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ.

નકલ રવાના:-

1. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, તમામ.
2. રીજીયોનલ ફાયર ઓફિસરશ્રી, વડોદરા, ગાંધીધામ, રાજકોટ, ગાંધીનગર, સુરત.
3. ચીફ ફાયર ઓફિસરશ્રી, મહાનગરપાલિકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.

ચેક લીસ્ટ

૯ મીટર કે ૯ મીટર કરતા ઓછી ઉંચાઈ ધરાવતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ની
ઈમારતોમાં લઘુત્તમ ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા કરવા બાબત.

૧. જે માત્ર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ધરાવતી શૈક્ષણિક ઈમારતો

ક્રમ નં	ટાઈપ ઓફ ફાયર પ્રોટેક્શન	જરૂરીયાત
૧	ફાયર એક્સ્ટીંગ્વિશર	દરેક માળ ઉપર બે નંગ(દરેક ૧૦૦૦ ચો.મી.માં) જેમાં ૧ - 4.5 k.g. Type Co ₂ Fire Extinguishers, ૨ - 6 k.g. ABC Type Fire Extinguishers

૨. જે માત્ર ૯ મીટરથી ઓછી ઉંચાઈ ધરાવતી હોય તેવી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર + પ્રથમ માળ અને
ગ્રાઉન્ડ + પ્રથમ + બીજો માળ ધરાવતી શૈક્ષણિક ઈમારતો.

ક્રમ નં	ટાઈપ ઓફ ફાયર પ્રોટેક્શન	જરૂરીયાત
૧	ફાયર એક્સ્ટીંગ્વિશર	દરેક માળ ઉપર બે નંગ(દરેક ૧૦૦૦ ચો.મી.માં) જેમાં ૧ - 4.5 k.g. Type Co ₂ Fire Extinguishers, ૨ - 6 k.g. ABC Type Fire Extinguishers
૨	હોઝ-રીલ હોઝ એસમ્બલી	દરેક માળે ૧૦૦૦ ચો.મી. વિસ્તારે એક પ્રમાણે
૩	પાણીની ટાંકી(ટેરેસ લેવલ)	૧૦૦૦૦ લિટર
૪	ફાયર પમ્પ(ટેરેસ લેવલ)	૪૫૦ એલ.પી.એમ. કેપેસિટી નો ઇલેક્ટ્રીક પમ્પ